

| IMPIANTO DI LIVELLO 1 - NORMA CEI 64/8-2012 | | | |
|---|-----------------------------|---------------|-------------|
| PER AMBIENTE | n. punti presa | n. punti luce | n. prese TV |
| camera, soggiorno, studio sup. <12mq | 4 | 1 | 1 |
| camera, soggiorno, studio 12<sup.<20mq | 5 | 1 | 1 |
| camera, soggiorno, studio sup.>20mq | 6 | 2 | 1 |
| ingresso | 1 | 1 | - |
| angolo cottura | 2 (totali) 1 (sul piano) | 1 | - |
| locale cucina | 5 (totali) 2 (sul piano) | 1 | 1 |
| lavanderia | 3 | 1 | - |
| locale da bagno/doccia | 2 | 2 | - |
| locale servizi WC | 1 | 1 | - |
| corridoio <5m | 1 | 1 | - |
| corridoio >5m | 2 | 2 | - |
| ripostiglio | - | 1 | - |
| | | | |
| PER APPARTAMENTO | A<50mq | 50<A<100mq | A>100mq |
| prese dati, telefono | 1 | 2 | 3 |
| illuminazione di sicurezza | 1 | 1 | 2 |

POSIZIONE DEL TERMOSTATO
AMBIENTE DA VERIFICARE CON
PROGETTO ESECUTIVO
IMPIANTO TERMICO



| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | INTERRUTTORE UNIPOLARE | | PUNTO PRESA 10/16A |
| | INVERTITORE | | PUNTO PRESA CON ALMENO UNA PRESA P30 |
| | DEVITATORE | | PUNTO PRESA COMANDATO |
| | PULSANTE | | ALIMENTAZIONE ASPIRATORE CAPPA CUCINA |
| | PUNTO LUCE A SOFFITTO | | ALIMENTAZIONE ASPIRATORE LOCALE WC |
| | PUNTO LUCE A PARETE | | PREDISPOSIZIONE 6 PRESE DI ENERGIA |
| | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA | | COMANDO PRESA |
| | CITOFONO | | SUONERIA |
| | ALLACCIO TERMOSTATO AMBIENTE | | RONZATORE |
| | CAMPANELLO | | PUNTO DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE |
| | PRESA TV | | INTERRUTTORE BIPOLARE |
| | PRESA TELEFONO | | -a sezionamento cappa cucina |
| | PULSANTE DI CHIAMATA A TIRANTE | | -b sezionamento lavastoviglie |
| | PULSANTERA CITOFONICA | | -c sezionamento forno |
| | OE CENTRALINO DI APPARTAMENTO | | -d sezionamento asciugatrice |
| | QEC QUADRO ELETTRICO CONDOMINIALE | | -e sezionamento lavatrice |
| | | | CASSETTA DI DERIVAZIONE |
| | | | TUBO PROTETTIVO INCASSATO |
| | | | COLLETTORE DI TERRA |

| | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|-----------|
| SCALA | N.COMMESSA | TAVOLA | CATEGORIA |
| 1:100 | 15-007-X | 2 | E |
| FORMATO | DATA | DOTAZIONI ELETTRICHE PIANO TERRA | |
| A3 | 23-06-2015 | | |

massimolimpido & partners
ingegneriasostenibile

Via Tommasi, 11 - 60124 - Ancona - Ufficio via Trieste 4
Tel/fax: 071 - 53650 e-mail: massimolimpido@libero.it
cod. fisc. LMPMSM60S03D542K p. iva 01193810429

STUDIOTECNICO