

Particolari

(fuori scala)







LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Wh	CONTATORE ENERGIA
	QUADRO ELETTRICO
nxBBW	CORPO ILLUMINANTE IP55 CON "n" TUBI FLUORESCENTI DI POTENZA "BB" W
nxBBW	CORPO ILLUMINANTE IP55 CON "n" TUBI FLUORESCENTI DI POTENZA "BB" W POSTO A CONTROSOFFITTO
	PUNTO LUCE A SOFFITTO
	PUNTO LUCE A PARETE
SE,EC W	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO SOLO EMERGENZA di poteza "CC" W IP55 AUTONOMIA 1 ORA
SA,CC W	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA TIPO SEMPRE ACCESO di poteza "CC" W IP55 AUTONOMIA 1 ORA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE
	INTERRUTTORE BIPOLARE
	INTERRUTTORE PER ATTIVAZIONE PRESA COMANDATA
	ALLARME OTTICO ACUSTICO
	PRESA F.M. TIPO BIPASSO 10/16A COMANDATA
	PUNTO PRESA COMANDATA
	PRESA F.M. TIPO SCHUKO
TP	PRESA TELEFONO
	ELETTROSERRATURA
	VIDEOCITOFONO
	RONZATORE
	SUONERIA
	PULSANTE CON LUCE
	PULSANTE
	PULSANTE DI SGANCIO
CT	CRONOTERMOSTATO
	LETTORE SEGNATEMPO
2P+T 16A 230V	PRESA CEE INTERBLOCCATA+FUSIBILE IP55 MONOFASE 16A
3P+T 16A 400V	PRESA CEE INTERBLOCCATA+FUSIBILE IP55 TRIFASE 16A
	POZZETTO CON PUNTAZZA
	VENTILATORE
	CANALE MULTIFUNZIONALE IN PLASTICA 200X60mm CON SETTO SEPARATORE
	PASSERELLA A FILO 200X60mm CON SETTO SEPARATORE POSTA A CONTROSOFFITTO

NOTE:

1. Si raccomanda che i componenti devono essere scelti in modo che le superfici accessibili non superino 60°C in condizioni di servizio ordinario.
2. Si raccomanda che negli ambienti accessibili ai bambini, in particolare nelle aree destinate al gioco, le prese a spina siano installate ad un'altezza non inferiore a 1,2 m dal piano di calpestio.
3. Le prese a spina devono essere del tipo ad alveoli schermati.
4. Gli apparecchi di illuminazione devono essere installati al di sopra di 2 m dal piano di calpestio.
5. Si raccomanda l'eventuale installazione, e quindi uso, di asciugacapelli del tipo fisso a parete e di classe II.
6. All'interno dei controsoffitti non è ammessa la posa di cavi unipolari senza guaina (N07G9-K) senza tubo protettivo.
7. L'illuminazione di sicurezza in caso di mancanza dell'alimentazione ordinaria, deve intervenire entro 0,5 s e per la durata di 60 min.

Tutte le apparecchiature installate in cucina ed alimentate a gas-metano dovranno essere conformi al DPR 661/ 96.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	30/10/2015	Progetto esecutivo - Prima emissione	SB	AM	AP
B					
C					
D					
E					
F					

OGGETTO DELL'APPALTO

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
D.M. 16 luglio 2014
DELL'ASILO NIDO "ROMERO"
SITO IN VIA XX LUGLIO.

COMMITTENTE

Comune di Jesi
Servizi Tecnici Patrimonio e Manutenzione Stabili
Piazza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN)
telefono +39 0731 538504 - fax +39 0731 538504 - www.comune.jesi.an.it
e-mail: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

via cavour 48/50
60033 chiaravalle an
tel-fax 071 7450872
cell 339 2445596
andrea.piombetti@libero.it

studio associato di ingegneria
PIOMBETTI CAMILLETTI

PROGETTISTA

Dott. Ing. Andrea Piombetti

COLLABORATORI:
Dott. Ing. Anna Maria Camilletti
Dott. Ing. Sara Bracaccini
Geom. Anna Barucca

Progettista

COMMESSA	DATA DI EMISSIONE	FILE	CODIFICA			
DD 202/2015			BASE ROMERO			
LIVELLO			SCALA	DISEGN.	CONTROL.	APPROV.
PROGETTO ESECUTIVO			1:50	SB	AM	AP
TAVOLA			N. TAVOLA			
OPERE CIVILI SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA			OCE09			