

MATERIALI:

ACCIAIO da CARPENTERIA: S275  
conformi alla UNI EN 10025–2 (laminati) UNI EN 10210 (tubi)  
ZINCATURA A CALDO

BULLONI alta resistenza Classe 8.8  
conformi alla UNI EN ISO 4016:2002, UNI 5592:1968 UNI EN ISO 898–1:2001

SALDATURE a cordoni D’ANGOLO  
dove non specificato:  $L_{sald} = L_{sovrapp}$   
 $a_{sald} =$  spessore minimo  
ove possibile eseguire sia la saldatura lungo lo spigolo e di testa

CLASSE di ESECUZIONE: EX C2 – in conformità alla UNI–EN–1090

COMUNE DI JESI

AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

RICOSTRUZIONE COPERTURA del CAPANNONE  
di via POLITI

Progetto Esecutivo - Strutture

DATA  
NOV 2018

PIANTA COPERTURA

Tav.

D1

SCALA:

1 : 100

PROGETTISTA delle STRUTTURE:

ing Giacomo CESARETTI

IL RUP

ing Giacomo CESARETTI

IL DIRIGENTE

arch. Francesca SORBATTI

PIANTA COPERTURA  
scala 1:50

