




PIANTA PIANO TERRA
ATTIVITA' DI ASILO NIDO CON PIU' DI 30 PERSONE PRESENTI E
MENO DI 100, **SOGGETTA** AL D.P.R. 151/11
Stato Futuro
Scala 1:100




PIANTA PIANO PRIMO
ATTIVITA' DI SCUOLA DELL'INFANZIA CON MENO DI 100
PERSONE PRESENTI **NON SOGGETTA** AL D.P.R. 151/11
Stato Futuro.
Scala 1:100




SEZIONE A - A'
Stato Futuro
Scala 1:100




SEZIONE B - B'
Stato Futuro
Scala 1:100



Dettaglio canale
evacuatore
Scala 1:50



PIANTA PIANO SOTTOTETTO
Stato Futuro
Scala 1:100



- Legenda**
- Percorso di esodo verso il basso
 - Pulsante di sgancio alimentazione elettrica
 - Quadro elettrico
 - Plafoniera di emergenza autonomia minima 1h
 - Estintore portatile tipo 34A 144BC
 - Elemento R/REI
 - Porta resistente al fuoco
 - Porta con apertura verso l'esterno e maniglione antipanico
 - Cartello di Segnalazione via di uscita retroilluminato
 - Percorso di esodo orizzontale
 - Sirena elettronica da esterno anticendio
 - Segnalatore Ottico-acustico anticendio
 - Rivelatore di fumo
 - Pulsante manuale di attivazione anticendio
 - Ripetitore ottico di intervento rilevatore di fumo installato in spazi nascosti
 - Centrale rivelazione incendi
 - Elettromagnete per porte REI

 building technologies energy automation Studio Tecnico Dott. Ing. Luigi Trillini via andrea costa, 12 60030 morro d'alba, an t 0731 618080 f 0731 618867 info@trillini.com	COMMITTENTE Comune di Jesi Piazza Indipendenza n°1 - 60035 Jesi (An)		TAVOLA 5.0		SERIE A
	OGGETTO Risanamento conservativo e messa a norma EX SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO AQUILONE		SCALA 1:100		
	VISTO COMMITTENTE Via Suor Maria Mannori, JESI - ANCONA		PROGETTISTA		
	REV 4	DATA 29/09/2015	DISEGNATO S.R.	CONTROLLATO T.L.	DOCUMENTO Lt11023_DPA_05.0R4

Il presente documento è di proprietà dell'ing. Luigi Trillini.
Le copie non firmate sono provvisorie.
E' vietata ogni copia, riproduzione totale o parziale e divulgazione a terzi senza esplicita autorizzazione scritta.