

Punto n. 7

INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GIAMPAOLETTI MARCO DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER, AD OGGETTO: ALLACCIO CAVO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CENTRO SOCIALE "AMICI DEL CAMPO BOARIO"

Premesso che l'impianto di illuminazione del centro sociale Amici del Campo Boario, è stato collegato attraverso dei cavi volanti, fino ad un palo di proprietà del centro sociale, e fatto posizionare vicino alla centralina della palazzina di Jesi Servizi, all'interno del centro sociale è presente solamente il salvavita, ma il contatore è posizionato nell'armadio Enel perciò per qualsiasi problema si devono recare all'esterno;

Che in questo palo sono stati posizionati anche dei cavi esterni che non sembrano rispettare le normative, e servono al collegamento di ripetitori telefonici presenti nei pali per l'illuminazione del campo di calcio senza chiedere autorizzazioni ai proprietari del palo;

Che è stata inviata in data 15-03-2019 una lettera, dal centro sociale a firma del Presidente Tonti per chiedere delle informazioni in merito alla questione ma non è pervenuta nessuna risposta;

Si chiede a questa Amministrazione

Se risponda al vero quanto illustrato in premessa, e nel caso l'informazione sia esatta quali procedimenti verranno attuati.

Si allegano foto e lettera Amici del campo boario



Comune di Jesi
Ufficio Sportivo
Nr. 0015549, Data 18/03/2019
Tit. 05/05/04 - Attivo

Associazione Sportiva Dilettantistica
AMICI DEL CAMPO BOARIO
Viale Don Minzoni snc

Spett.le Sig. Sindaco del Comune di Jesi

Epc. Ufficio LL.PP.
del Comune di Jesi
c.a. Ing. G. Cesaretti

Jesi, il 18/03/2019

**Oggetto: SEGNALAZIONE RISCHIO ELETTRICO PRESSO CAMPO SPORTIVO
PAOLO PIRANI (zona campo boario in prossimità del nostro contatore
ENEL).**

Il sottoscritto Giuseppe Tonti, nato a Jesi ed ivi residente in Jesi, via Ancona n°30, in qualità di Presidente della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "AMICI DEL CAMPO BOARIO", a seguito di precedenti segnalazioni verbali e telefoniche che non avuto alcun seguito,

con la presente

segnala in forma scritta la presenza del potenziale rischio in oggetto, riscontrato in prossimità del contatore a servizio della nostra utenza. Nello specifico si rappresenta che in prossimità dei locali del campo sportivo Paolo Pirani, di fronte all'ingresso dei due blocchi di bagni pubblici esterni, insiste un armadietto ENEL in plastica, all'interno del quale trova alloggiamento il nostro contatore insieme ad un altro contatore estraneo al nostro impianto interno. In questo secondo contatore, (estraneo al nostro) risulta collegato un cavo elettrico che uscito dall'armadietto suddetto, sale a vista all'esterno del palo metallico adiacente, all'interno del quale si trova la linea del nostro impianto elettrico interno. Il cavo oggetto della segnalazione si presenta completamente esterno al palo, infilato in una guaina a vista purtroppo lacerata alla base ed attaccata al palo metallico in modo improvvisato, tramite fascette in plastica a serraggio manuale, alcune delle quali, stante la loro precarietà, sono state ritrovate a terra rotte.

Si chiede a codesta Amministrazione tramite gli uffici preposti, di prendere visione della installazione segnalata e di apportare ogni accorgimento tecnico normativo atto a configurare a norma di legge l'installazione riscontrata o viceversa la sua pronta rimozione, al fine di eliminare ogni potenziale rischio elettrico verso le persone. Si ricorda che la zona in cui il rischio elettrico è stato formalmente segnalato, risulta molto frequentata dagli atleti del campo sportivo e dai relativi familiari spesso in transito anche con i rispettivi autoveicoli, nonché da molti extracomunitari che spesso si trovano a transitare e/o sostare in questa zona di passaggio pubblico.

Stante la presente segnalazione, il sottoscritto e l'associazione da me rappresentata, si ritengono sollevati da ogni responsabilità legata al rischio evidenziato, auspicando in una rapida soluzione della vicenda.

A risoluzione avvenuta si attende un cortese riscontro scritto in merito, stesso mezzo, al fine di poter giustamente tranquillizzare il sottoscritto ed i soci.

Il presidente
Giuseppe Tonti